

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Бутурлиновская основная общеобразовательная школа № 1 Бутурлиновского  
муниципального района Воронежской области

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МБОУ Бутурлиновская ООШ № 1

Председатель ПК МБОУ БООШ № 1

В.В.Невская

И.И. Жуганова

«24» марта 2017 г.

«24» марта 2017 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности для работников пришкольного оздоровительного лагеря  
«Бригантина» с дневным пребыванием при МБОУ Бутурлиновской ООШ № 1

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Территория и классные комнаты, где располагается лагерь должна постоянно содержаться в чистоте.

1.2. Эвакуационные проходы, лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.7. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Курить в помещениях учреждения.
- 2.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.4. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители ("жучки").
- 2.7. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.8. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

### 3. Действия при возникновении пожара.

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01.
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить начальнику лагеря или заместителю лагеря.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами работниками школы приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.